

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: SANDIZELL 127A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SANDIZELL 127A
Messstellen-Nr. im LGD: 11130
Objektkennzahl: 1131 7433 00012
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 660397,47
Nordwert: 5383094,01
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 407,58
Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,39

Abflussjahr: 1938 bis 2002
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938		405,59	405,67	405,72	405,62	405,59	405,65	405,64	405,66	405,76	405,87	405,72	405,64	405,72	05.09.1938	406,07	405,68	25.04.1938	405,52	0,55	-
1939	405,69	405,66	405,71	405,80	405,86	405,72	405,94	405,79	405,70	405,66	405,77	406,01	405,74	405,81	30.05.1939	406,10	405,77	11.09.1939	405,58	0,52	geprüft / QS
1940	406,02	405,99	405,77	405,73	405,98	405,87	405,78	405,88	405,80	405,80	405,96	405,93	405,89	405,86	16.09.1940	406,20	405,88	27.05.1940	405,68	0,52	geprüft / QS
1941	405,95	405,84	405,91	406,02	406,01	406,02	405,88	405,86	405,80	405,92	405,86	405,91	405,96	405,87	27.01.1941	406,19	405,91	29.09.1941	405,74	0,45	geprüft / QS
1942	405,93	405,85	405,82	405,77	406,04	405,90	405,77	405,72	405,72	405,70	405,68	405,72	405,89	405,72	23.03.1942	406,26	405,80	17.08.1942	405,62	0,64	geprüft / QS
1943	405,76	405,77	405,74	405,79	405,69	405,71	405,62	405,61	405,61	405,52	405,59	405,69	405,74	405,61	15.02.1943	405,82	405,67	23.08.1943	405,47	0,35	geprüft / QS
1944	405,65	405,69	405,75	405,76	405,79	405,90	405,75	405,71	405,85	405,78	405,76	405,75	405,76	405,77	11.04.1944	406,01	405,76	08.11.1943	405,59	0,42	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	405,80	405,80	405,76	405,86	405,83	405,69	405,64	405,68	405,89	405,72	405,74	405,72	405,79	405,73	08.07.1946	405,99	405,76	11.06.1946	405,58	0,41	geprüft / QS
1947	405,77	405,75	405,75	405,73	405,90	405,78	405,68	405,63	405,57	405,45	405,40	405,50	405,78	405,54	24.03.1947	406,02	405,66	08.09.1947	405,38	0,64	geprüft / QS
1948	405,68	405,73	405,91	405,96	405,82	405,71	405,65	405,72	406,04	405,84	405,76	405,75	405,80	405,79	19.07.1948	406,58	405,80	01.11.1947	405,52	1,06	geprüft / QS
1949	405,72	405,68	405,69	405,67	405,70	405,65	405,72	405,72	405,54	405,48	405,55	405,56	405,68	405,60	13.06.1949	405,84	405,64	08.08.1949	405,44	0,40	geprüft / QS
1950	405,60	405,73	405,72	405,71	405,69	405,67	405,55	405,45	405,44	405,55	405,59	405,56	405,69	405,52	27.12.1949	405,81	405,60	12.06.1950	405,39	0,42	geprüft / QS
1951	405,80	405,73	405,84	405,85	405,79	405,69	405,62	405,71	405,79	405,69	405,63	405,60	405,78	405,67	22.01.1951	406,15	405,73	29.10.1951	405,58	0,57	geprüft / QS
1952	405,64	405,65	405,67	405,67	405,83	405,82	405,67	405,66	405,50	405,40	405,54	405,62	405,71	405,57	31.03.1952	405,96	405,64	01.09.1952	405,31	0,65	geprüft / QS
1953	405,76	405,91	405,71	405,79	405,73	405,66	405,57	405,61	405,81	405,65	405,52	405,52	405,76	405,61	01.12.1952	406,06	405,69	12.10.1953	405,51	0,55	geprüft / QS
1954	405,55	405,55	405,69	405,58	405,63	405,65	405,63	405,59	405,82	405,67	405,72	405,74	405,61	405,70	12.07.1954	406,11	405,65	31.05.1954	405,51	0,60	geprüft / QS
1955	405,68	405,77	405,88	405,81	405,77	405,83	405,75	405,77	405,86	405,75	405,73	405,72	405,79	405,76	17.01.1955	406,13	405,78	29.08.1955	405,63	0,50	geprüft / QS
1956	405,73	405,84	405,87	405,73	405,91	405,79	405,76	405,81	405,85	405,87	405,81	405,83	405,81	405,82	05.03.1956	406,08	405,82	27.02.1956	405,67	0,41	geprüft / QS
1957	405,92	405,86	405,84	405,91	405,89	405,82	405,73	405,73	405,77	405,79	405,76	405,81	405,87	405,76	01.11.1956	406,02	405,82	08.07.1957	405,64	0,38	geprüft / QS
1958	405,75	405,77	405,82	406,09	406,00	406,01	405,91	405,86	405,92	405,86	405,86	405,89	405,91	405,88	24.02.1958	406,22	405,90	30.12.1957	405,73	0,49	geprüft / QS
1959	405,89	405,94	406,07	405,87	405,90	405,83	405,86	405,79	405,81	405,92	405,74	405,72	405,92	405,81	29.12.1958	406,13	405,86	12.10.1959	405,70	0,43	geprüft / QS
1960	405,83	405,82	405,86	405,88	405,96	405,81	405,75	405,72	405,73	405,81	405,78	405,89	405,86	405,78	29.02.1960	406,03	405,82	07.06.1960	405,69	0,34	geprüft / QS
1961	405,86	405,87	405,88	405,95	405,86	405,81	405,87	405,89	405,78	405,79	405,72	405,70	405,87	405,79	13.02.1961	406,01	405,83	23.10.1961	405,68	0,33	geprüft / QS
1962	405,71	405,85	405,96	405,94	405,97	405,89	405,84	405,79	405,68	405,59	405,61	405,61	405,89	405,69	12.03.1962	406,11	405,79	03.09.1962	405,57	0,54	geprüft / QS
1963	405,63	405,66	405,63	405,57	405,81	405,81	405,60	405,56	405,50	405,47	405,47	405,48	405,69	405,51	01.04.1963	406,06	405,60	05.08.1963	405,42	0,64	geprüft / QS
1964	405,53	405,52	405,48	405,52	405,54	405,60	405,53	405,49	405,42	405,38	405,37	405,44	405,53	405,44	06.04.1964	405,69	405,48	07.09.1964	405,35	0,34	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SANDIZELL 127A
Messstellen-Nr. im LGD: 11130
Objektkennzahl: 1131 7433 00012
Abflussjahr: 1938 bis 2002

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SANDIZELL 127A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SANDIZELL 127A
 Messstellen-Nr. im LGD: 11130
 Objektkennzahl: 1131 7433 00012
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 660397,47
 Nordwert: 5383094,01
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 407,58
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,39

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2002
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	405,45	405,54	405,59	405,58	405,56	405,64	405,61	405,66	405,59	405,55	405,55	405,53	405,56	405,58	14.06.1965	405,76	405,57	16.11.1964	405,43	0,33	geprüft / QS
1966	405,57	405,69	405,62	405,67	405,61	405,60	405,60	405,57	405,64	405,66	405,58	405,58	405,63	405,60	22.08.1966	405,75	405,62	13.06.1966	405,52	0,23	geprüft / QS
1967	405,61	405,65	405,65	405,59	405,60	405,55	405,53	405,55	405,53	405,53	405,54	405,52	405,61	405,53	02.01.1967	405,71	405,57	09.10.1967	405,50	0,21	geprüft / QS
1968	405,51	405,53	405,63	405,60	405,57	405,53	405,52	405,54	405,52	405,59	405,58	405,59	405,56	405,56	15.01.1968	405,70	405,56	15.07.1968	405,49	0,21	geprüft / QS
1969	405,58	405,54	405,57	405,58	405,60	405,56	405,64	405,71	405,61	405,47	405,48	405,46	405,57	405,56	09.06.1969	405,81	405,57	11.08.1969	405,42	0,39	geprüft / QS
1970	405,49	405,50	405,50	405,66	405,62	405,60	405,59	405,53	405,50	405,52	405,56	405,55	405,56	405,54	23.02.1970	405,78	405,55	03.08.1970	405,45	0,33	geprüft / QS
1971	405,58	405,57	405,52	405,55	405,56	405,54	405,52	405,60	405,54	405,47	405,48	405,47	405,55	405,51	21.06.1971	405,66	405,53	23.08.1971	405,45	0,21	geprüft / QS
1972	405,49	405,51	405,51	405,52	405,50	405,53	405,51	405,48	405,46	405,43	405,39	405,39	405,51	405,44	24.04.1972	405,60	405,48	04.09.1972	405,37	0,23	geprüft / QS
1973	405,55	405,54	405,47	405,51	405,54	405,56	405,49	405,48	405,48	405,45	405,39	405,42	405,53	405,45	27.11.1972	405,69	405,49	15.10.1973	405,38	0,31	geprüft / QS
1974	405,54	405,61	405,62	405,62	405,58	405,52	405,55	405,51	405,52	405,46	405,48	405,53	405,58	405,51	21.01.1974	405,68	405,55	12.11.1973	405,44	0,24	geprüft / QS
1975	405,57	405,67	405,59	405,58	405,54	405,61	405,53	405,53	405,53	405,52	405,55	405,52	405,59	405,53	09.12.1974	405,72	405,56	11.08.1975	405,44	0,28	geprüft / QS
1976	405,55	405,56	405,59	405,58	405,55	405,52	405,50	405,47	405,40	405,50	405,53	405,51	405,56	405,48	24.11.1975	405,66	405,52	19.07.1976	405,35	0,31	geprüft / QS
1977	405,51	405,56	405,52	405,66	405,58	405,58	405,52	405,49	405,46	405,55	405,59	405,51	405,57	405,52	14.02.1977	405,68	405,54	25.07.1977	405,42	0,26	geprüft / QS
1978	405,62	405,61	405,61	405,59	405,67	405,60	405,62	405,63	405,60	405,59	405,56	405,58	405,62	405,59	06.03.1978	405,72	405,61	04.09.1978	405,52	0,20	geprüft / QS
1979	405,57	405,59	405,59	405,71	405,68	405,67	405,60	405,62	405,61	405,62	405,61	405,60	405,63	405,61	09.04.1979	405,74	405,62	05.06.1979	405,53	0,21	geprüft / QS
1980	405,61	405,63	405,63	405,66	405,61	405,64	405,63	405,60	405,67	405,58	405,56	405,61	405,63	405,61	28.04.1980	405,78	405,62	01.09.1980	405,53	0,25	geprüft / QS
1981	405,62	405,64	405,70	405,69	405,64	405,59	405,59	405,57	405,60	405,60	405,57	405,72	405,65	405,61	01.11.1981	405,78	405,63	06.07.1981	405,53	0,25	geprüft / QS
1982	405,69	405,73	405,72	405,71	405,66	405,63	405,62	405,60	405,60	405,63	405,60	405,64	405,69	405,62	01.02.1982	405,86	405,65	19.07.1982	405,56	0,30	geprüft / QS
1983	405,63	405,69	405,69	405,70	405,69	405,72	405,67	405,62	405,58	405,61	405,58	405,56	405,69	405,60	11.04.1983	405,80	405,65	01.08.1983	405,54	0,26	geprüft / QS
1984	405,56	405,57	405,63	405,70	405,62	405,58	405,57	405,56	405,53	405,57	405,61	405,57	405,61	405,57	06.02.1984	405,76	405,59	06.08.1984	405,52	0,24	geprüft / QS
1985	405,54	405,57	405,57	405,67	405,64	405,59	405,60	405,59	405,54	405,51	405,56	405,51	405,60	405,55	04.02.1985	405,74	405,57	12.08.1985	405,49	0,25	geprüft / QS
1986	405,54	405,59	405,65	405,64	405,63	405,66	405,63	405,66	405,57	405,56	405,55	405,56	405,62	405,59	27.01.1986	405,70	405,60	04.11.1985	405,51	0,19	geprüft / QS
1987	405,58	405,58	405,62	405,60	405,68	405,64	405,67	405,68	405,65	405,62	405,57	405,58	405,61	405,63	02.03.1987	405,73	405,62	02.02.1987	405,55	0,18	geprüft / QS
1988	405,61	405,62	405,60	405,64	405,73	405,69	405,58	405,59	405,59	405,58	405,60	405,57	405,65	405,59	28.03.1988	405,83	405,62	24.05.1988	405,55	0,28	geprüft / QS
1989	405,57	405,69	405,64	405,59	405,59	405,67	405,61	405,59	405,58	405,55	405,54	405,57	405,62	405,57	12.12.1988	405,79	405,60	04.09.1989	405,52	0,27	geprüft / QS
1990	405,59	405,62	405,61	405,66	405,65	405,62	405,58	405,58	405,58	405,49	405,52	405,53	405,63	405,55	19.02.1990	405,76	405,59	03.09.1990	405,46	0,30	geprüft / QS
1991	405,60	405,63	405,64	405,56	405,59	405,57	405,60	405,63	405,59	405,59	405,54	405,54	405,60	405,58	17.06.1991	405,72	405,59	09.09.1991	405,49	0,23	geprüft / QS

Name im LGD: SANDIZELL 127A
 Messstellen-Nr. im LGD: 11130
 Objektkennzahl: 1131 7433 00012
 Abflussjahre: 1938 bis 2002

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SANDIZELL 127A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SANDIZELL 127A
Messstellen-Nr. im LGD: 11130
Objektkennzahl: 1131 7433 00012
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 660397,47
Nordwert: 5383094,01
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 407,58
Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,39

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2002
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	405,57	405,59	405,62	405,59	405,62	405,67	405,57	405,54	405,54	405,47	405,51	405,58	405,61	405,53	06.04.1992	405,73	405,57	17.08.1992	405,44	0,29	geprüft / QS
1993	405,69	405,70	405,62	405,62	405,59	405,58	405,55	405,56	405,64	405,60	405,61	405,60	405,63	405,59	14.12.1992	405,75	405,61	07.06.1993	405,54	0,21	geprüft / QS
1994	405,63	405,70	405,70	405,66	405,66	405,72	405,66	405,59	405,57	405,57	405,58	405,59	405,68	405,59	20.12.1993	405,84	405,64	26.09.1994	405,56	0,28	geprüft / QS
1995	405,61	405,63	405,64	405,65	405,65	405,65	405,61	405,68	405,65	405,58	405,63	405,58	405,64	405,62	19.06.1995	405,73	405,63	14.08.1995	405,56	0,17	geprüft / QS
1996	405,59	405,61	405,64	405,60	405,60	405,60	405,55	405,63	405,69	405,68	405,69	405,66	405,61	405,65	15.07.1996	405,74	405,63	20.05.1996	405,53	0,21	geprüft / QS
1997	405,69	405,72	405,68	405,71	405,72	405,70	405,65	405,60	405,69	405,64	405,58	405,58	405,70	405,62	24.02.1997	405,74	405,66	06.10.1997	405,54	0,20	geprüft / QS
1998	405,59	405,66	405,67	405,62	405,67	405,64	405,61	405,61	405,62	405,49	405,56	405,71	405,64	405,60	01.11.1998	405,90	405,62	24.08.1998	405,46	0,44	geprüft / QS
1999	405,92	405,84	405,81	405,88	405,92	405,88	405,91	405,87	405,84	405,83	405,70	405,70	405,87	405,81	24.05.1999	405,98	405,84	18.10.1999	405,68	0,30	geprüft / QS
2000	405,75	405,81	405,85	405,85	405,86	405,89	405,78	405,70	405,70	405,72	405,72	405,82	405,83	405,74	03.04.2000	405,95	405,79	03.07.2000	405,66	0,29	geprüft / QS
2001	405,78	405,76	405,85	405,86	405,94	405,94	405,85	405,82	405,73	405,72	405,81	405,76	405,85	405,78	26.03.2001	406,06	405,82	30.07.2001	405,68	0,38	geprüft / QS
2002	405,79	405,87	405,84	405,86	405,89								405,85		25.03.2002	406,02		05.11.2001	405,73	0,29	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	405,85	405,82	405,74	405,76	405,92	405,80	405,86	405,84	405,75	405,73	405,86	405,97	405,82	405,84	16.09.1940	406,20	405,83	11.09.1939	405,58	0,62	geprüft / QS
1941/1950	405,76	405,76	405,78	405,81	405,83	405,78	405,70	405,68	405,72	405,66	405,66	405,68	405,79	405,68	19.07.1948	406,58	405,74	12.06.1950	405,38	1,20	geprüft / QS
1951/1960	405,75	405,78	405,82	405,82	405,84	405,79	405,72	405,72	405,79	405,74	405,71	405,73	405,80	405,74	24.02.1958	406,22	405,77	01.09.1952	405,31	0,91	geprüft / QS
1961/1970	405,59	405,63	405,65	405,67	405,67	405,66	405,63	405,63	405,58	405,55	405,55	405,55	405,65	405,58	12.03.1962	406,11	405,61	07.09.1964	405,35	0,76	geprüft / QS
1971/1980	405,56	405,59	405,57	405,60	405,58	405,58	405,55	405,54	405,53	405,52	405,51	405,52	405,58	405,53	28.04.1980	405,78	405,55	19.07.1976	405,35	0,43	geprüft / QS
1981/1990	405,59	405,63	405,64	405,66	405,65	405,64	405,61	405,60	405,58	405,57	405,57	405,58	405,64	405,59	01.02.1982	405,86	405,61	03.09.1990	405,46	0,40	geprüft / QS
1991/2000	405,67	405,69	405,69	405,67	405,69	405,69	405,65	405,64	405,65	405,62	405,61	405,64	405,68	405,63	24.05.1999	405,98	405,66	17.08.1992	405,44	0,54	geprüft / QS
2001/2001	405,78	405,76	405,85	405,86	405,94	405,94	405,85	405,82	405,73	405,72	405,81	405,76	405,85	405,78	26.03.2001	406,06	405,82	30.07.2001	405,68	0,38	geprüft / QS
1939/2001	405,66	405,69	405,69	405,71	405,72	405,69	405,65	405,64	405,64	405,62	405,61	405,63	405,69	405,63	19.07.1948	406,58	405,66	01.09.1952	405,31	1,27	geprüft / QS

Name im LGD: SANDIZELL 127A
Messstellen-Nr. im LGD: 11130
Objektkennzahl: 1131 7433 00012
Abflussjahre: 1938 bis 2002

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten