

Jahresliste für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Hergolshausen MU1
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Hergolshausen MU1
 Messstellen-Nr.: 22145
 Objektkennzahl: 1131 6026 00033
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen
 Ostwert: 582544,60
 Nordwert: 5534919,51
 Grundwasserleiter: Unterer Keuper
 Messpunkthöhe [m ü. NN]: 245,54 (ab 29.04.2021)
 Geländehöhe [m ü. NN]: 244,36
 Sohlentiefe [m u. Gelände]: 80,00


Abflussjahr: 2023
 Ausgabedatum: 19.04.2024

Datum	Grundwasserstände			Monatsmittelwerte [m ü. NN]	Prüfstatus
	GwStand* unter Messpunkt [m]	GwStand [m ü. NN]	GwStand* [m u. Gelände]		
01.11.2022	19,98	225,56	18,80		geprüft
07.11.2022	19,96	225,58	18,78		geprüft
14.11.2022	19,88	225,66	18,70		geprüft
21.11.2022	19,84	225,70	18,66		geprüft
28.11.2022	19,77	225,77	18,59	225,67	geprüft
05.12.2022	19,76	225,78	18,58		geprüft
12.12.2022	19,71	225,83	18,53		geprüft
19.12.2022	19,71	225,83	18,53		geprüft
26.12.2022	19,71	225,83	18,53	225,82	geprüft
02.01.2023	19,73	225,81	18,55		geprüft
09.01.2023	19,71	225,83	18,53		geprüft
16.01.2023	19,68	225,86	18,50		geprüft
23.01.2023	19,63	225,91	18,45		geprüft
30.01.2023	19,59	225,95	18,41	225,87	geprüft
06.02.2023	19,62	225,92	18,44		geprüft
13.02.2023	19,60	225,94	18,42		geprüft
20.02.2023	19,61	225,93	18,43		geprüft
27.02.2023	19,61	225,93	18,43	225,93	geprüft
06.03.2023	19,59	225,95	18,41		geprüft
13.03.2023	19,60	225,94	18,42		geprüft
20.03.2023	19,59	225,95	18,41		geprüft
27.03.2023	19,58	225,96	18,40	225,95	geprüft
03.04.2023	19,55	225,99	18,37		geprüft
10.04.2023	19,59	225,95	18,41		geprüft
17.04.2023	19,65	225,89	18,47		geprüft
24.04.2023	19,62	225,92	18,44	225,95	geprüft
01.05.2023	19,51	226,03	18,33		geprüft
08.05.2023	19,50	226,04	18,32		geprüft
15.05.2023	19,50	226,04	18,32		geprüft
22.05.2023	19,49	226,05	18,31		geprüft
29.05.2023	19,61	225,93	18,43	226,00	geprüft
05.06.2023	19,93	225,61	18,75		geprüft
12.06.2023	20,03	225,51	18,85		geprüft
19.06.2023	20,35	225,19	19,17		geprüft
26.06.2023	20,11	225,43	18,93	225,52	geprüft
03.07.2023	20,24	225,30	19,06		geprüft
10.07.2023	20,26	225,28	19,08		geprüft
17.07.2023	20,18	225,36	19,00		geprüft
24.07.2023	20,17	225,37	18,99		geprüft
31.07.2023	20,07	225,47	18,89	225,40	geprüft
07.08.2023	20,55	224,99	19,37		geprüft
14.08.2023	20,69	224,85	19,51		geprüft
21.08.2023	20,66	224,88	19,48		geprüft
28.08.2023	20,71	224,83	19,53	225,00	geprüft
04.09.2023	20,61	224,93	19,43		geprüft
11.09.2023	20,94	224,60	19,76		geprüft
18.09.2023	21,12	224,42	19,94		geprüft
25.09.2023	20,90	224,64	19,72	224,68	geprüft
02.10.2023	20,82	224,72	19,64		geprüft
09.10.2023	20,69	224,85	19,51		geprüft
16.10.2023	21,05	224,49	19,87		geprüft
23.10.2023	20,89	224,65	19,71		geprüft
30.10.2023	20,69	224,85	19,51	224,69	geprüft

Mittelwerte			
Abflussjahr 2023		Bezugszeitraum 2004 - 2023	
[m ü. NN]	[m u. Gelände]	[m ü. NN]	[m u. Gelände]
Mittelwert (MW) Jahr		Mittelwert (MW)	
225,54	18,82	227,69	16,67
MW Winterhalbjahr		MW Winterhalbjahre	
225,86	18,50	228,15	16,21
MW Sommerhalbjahr		MW Sommerhalbjahre	
225,21	19,15	227,22	17,14

Extremwerte			
Abflussjahr 2023		Gesamtzeitraum 2003 - 2024	
[m ü. NN]	[m u. Gelände]	[m ü. NN]	[m u. Gelände]
höchster Wert (HW)		höchster bekannter Wert (HHW)	
am 13.05.2023		am 13.03.2003	
226,11**	18,25	232,13	12,23
niedrigster Wert (NW)		niedrigster bekannter Wert (NNW)	
am 19.10.2023		am 18.06.2021	
223,95	20,41	223,07	21,29
HW - NW [m]		HHW - NNW [m]	
2,16		9,06	

** Dieser Wert wurde mehrfach erreicht



Hinweise:
 Die angezeigten Messwerte werden aus einer kontinuierlichen Zeitreihe ermittelt und in der Regel für Montag 10:00 Uhr ausgegeben.

* Negative Werte (-) beschreiben Grundwasserstände über Messpunkt bzw. über Gelände.

Erklärung zum Prüfstatus:
 - = ungeprüfte Messdaten
 geprüft / QS = Messdatenprüfung ist erfolgt / Qualitätssicherung