

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: Niederschönenfeld 109B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Niederschönenfeld 109B
Messstellen-Nr. im LGD: 8261
Objektkennzahl: 1131 7231 00024
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 642215,20
Nordwert: 5398113,04
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 396,38
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,35

Abflussjahre: 1986 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1986	393,59	393,74	394,24	394,31	394,33	394,46	394,45	394,51	394,34	394,18	394,13	394,04	394,11	394,27	26.01.1986	394,59	394,19	02.11.1985	393,45	1,14	-
1987	394,18	394,22	394,44	394,29	394,58	394,46	394,50	394,47	394,54	394,53	394,37	394,18	394,36	394,43	04.03.1987	394,82	394,40	01.11.1987	394,08	0,74	geprüft / QS
1988	394,22	394,40	394,42	394,45	394,63	394,59	394,34	394,30	394,14	394,09	394,27	394,09	394,45	394,20	28.03.1988	395,03	394,33	17.08.1988	393,93	1,10	geprüft / QS
1989	394,00	394,53	394,45	394,24	394,28	394,41	394,35	394,25	394,21	394,15	394,02	394,02	394,32	394,16	13.12.1988	394,73	394,24	27.09.1989	393,95	0,78	geprüft / QS
1990	394,20	394,24	394,28	394,44	394,50	394,32	394,18	394,22	394,35	393,99	393,93	393,94	394,33	394,10	18.02.1990	394,72	394,22	29.08.1990	393,60	1,12	geprüft / QS
1991	394,18	394,31	394,46	394,21	394,28	394,27	394,24	394,32	394,44	394,28	394,03	393,91	394,28	394,20	30.06.1991	394,60	394,24	01.11.1991	393,79	0,81	geprüft / QS
1992	394,05	394,12	394,22	394,26	394,34	394,51	394,33	394,20	394,22	394,13	394,11	394,14	394,25	394,19	07.04.1992	394,63	394,22	03.11.1991	393,79	0,84	geprüft / QS
1993	394,57	394,67	394,40	394,33	394,25	394,18	394,07	394,04	394,27	394,27	394,12	394,10	394,40	394,15	06.12.1992	394,83	394,27	20.05.1993	393,86	0,97	geprüft / QS
1994	394,30	394,41	394,48	394,42	394,35	394,64	394,44	394,30	394,24	394,01	394,04	393,91	394,43	394,16	15.04.1994	395,12	394,29	25.10.1994	393,86	1,26	geprüft / QS
1995	393,93	394,06	394,18	394,45	394,40	394,48	394,37	394,56	394,37	394,11	393,96	393,83	394,25	394,20	17.06.1995	394,75	394,22	01.11.1995	393,77	0,98	geprüft / QS
1996	393,85	393,93	394,04	393,81	393,80	393,92	393,95	393,97	394,27	394,39	394,22	394,06	393,89	394,14	11.08.1996	394,52	394,02	21.03.1996	393,72	0,80	geprüft / QS
1997	394,24	394,36	394,10	394,21	394,34	394,28	394,13	393,99	394,40	394,17	393,95	393,81	394,26	394,07	19.07.1997	394,54	394,17	01.11.1997	393,77	0,77	geprüft / QS
1998	393,64	393,83	394,23	394,19	394,32	394,35	394,31	394,26	394,21	394,06	394,24	394,53	394,09	394,27	31.10.1998	395,05	394,18	09.12.1997	393,60	1,45	geprüft / QS
1999	394,99	394,61	394,51	394,73	394,86	394,76	394,84	394,67	394,59	394,37	394,08	394,15	394,74	394,45	23.05.1999	395,18	394,60	24.09.1999	393,96	1,22	geprüft / QS
2000	394,27	394,42	394,58	394,64	394,66	394,73	394,69	394,55	394,39	394,41	394,37	394,54	394,55	394,49	03.04.2000	394,96	394,52	03.11.1999	394,13	0,83	geprüft / QS
2001	394,53	394,51	394,55	394,43	394,70	394,78	394,58	394,45	394,32	394,26	394,45	394,46	394,58	394,42	23.03.2001	395,04	394,50	17.08.2001	394,18	0,86	geprüft / QS
2002	394,52	394,72	394,66	394,72	394,76	394,65	394,46	394,55	394,53	394,66	394,50	394,57	394,67	394,54	22.03.2002	395,00	394,61	23.09.2002	394,36	0,64	geprüft / QS
2003	394,86	394,78	394,72	394,65	394,53	394,46	394,40	394,23	393,98	393,68	393,62	393,79	394,67	393,95	13.11.2002	394,99	394,31	25.09.2003	393,57	1,42	geprüft / QS
2004	393,64	393,98	394,41	394,52	394,32	394,42	394,57	394,36	394,26	394,10	393,95	393,99	394,21	394,20	15.01.2004	394,75	394,21	29.11.2003	393,60	1,15	geprüft / QS
2005	394,02	394,06	394,29	394,39	394,70	394,82	394,74	394,48	394,38	394,35	394,50	394,48	394,38	394,49	27.04.2005	394,93	394,44	06.11.2004	393,98	0,95	geprüft / QS
2006	394,36	394,43	394,49	394,52	394,77	394,79	394,68	394,52	394,38	394,24	394,20	394,07	394,56	394,35	01.04.2006	394,87	394,45	28.10.2006	393,99	0,88	geprüft / QS
2007	394,01	394,07	394,21	394,43	394,58	394,51	394,44	394,62	394,54	394,48	394,44	394,44	394,30	394,49	17.06.2007	394,71	394,40	30.11.2006	393,95	0,76	geprüft / QS
2008	394,49	394,59	394,63	394,55	394,66	394,66	394,61	394,47	394,43	394,33	394,23	394,17	394,60	394,37	21.03.2008	394,81	394,49	10.10.2008	394,09	0,72	geprüft / QS
2009	394,16	394,30	394,46	394,52	394,86	394,70	394,67	394,56	394,61	394,46	394,32	394,25	394,50	394,48	14.03.2009	394,99	394,49	17.11.2008	394,08	0,91	geprüft / QS
2010	394,33	394,55	394,63	394,66	394,71	394,53	394,45	394,40	393,85	394,32	394,07	393,89	394,57	394,16	28.02.2010	394,85	394,37	22.07.2010	393,70	1,15	geprüft / QS
2011	393,96	394,33	394,46	394,09	393,91	393,87	393,80	393,84	394,17	394,02	394,11	394,08	394,10	394,00	15.01.2011	394,95	394,05	25.05.2011	393,63	1,33	geprüft / QS
2012	394,00	394,49	394,81	394,62	394,53	394,45	394,29	394,36	394,31	394,26	394,10	394,20	394,48	394,26	23.01.2012	394,90	394,37	08.11.2011	393,87	1,03	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Niederschönenfeld 109B
Messstellen-Nr. im LGD: 8261
Objektkennzahl: 1131 7231 00024
Abflussjahre: 1986 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Niederschönenfeld 109B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Niederschönenfeld 109B
Messstellen-Nr. im LGD: 8261
Objektkennzahl: 1131 7231 00024
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 642215,20
Nordwert: 5398113,04
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 396,38
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,35



Abflussjahr: 1986 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2013	394,35	394,58	394,67	394,73	394,59	394,55	394,51	394,78	394,42	394,30	394,39	394,44	394,58	394,47	04.06.2013	395,04	394,53	24.08.2013	394,19	0,85	geprüft / QS
2014	394,52	394,39	394,42	394,41	394,26	394,25		394,14	394,24	394,20	394,35	394,33	394,38	394,25	14.11.2013	394,59	394,32	28.06.2014	393,96	0,63	geprüft / QS
2015	394,42	394,26	394,62	394,50	394,41	394,42	394,57	394,45	394,24	394,04	393,85	394,04	394,44	394,20	13.01.2015	394,78	394,32	18.09.2015	393,79	0,99	geprüft / QS
2016	394,01	394,24	394,45	394,69	394,64	394,56	394,54	394,69	394,54	394,53	394,26	394,25	394,43	394,47	06.03.2016	394,77	394,45	10.11.2015	393,83	0,93	geprüft / QS
2017	394,34	394,32	394,27	394,33	394,49	394,42	394,61	394,43	394,34	394,35	394,40	394,35	394,36	394,41	11.05.2017	394,75	394,39	07.11.2016	394,19	0,56	geprüft / QS
2018	394,40	394,54	394,79	394,63	394,47	394,40	394,40	394,38	394,33	394,33	394,21	394,10	394,54	394,29	25.01.2018	394,91	394,41	22.10.2018	394,01	0,90	geprüft / QS
2019	394,15	394,38	394,71	394,61	394,60	394,49	394,45	394,46	394,39	394,40	394,30	394,31	394,49	394,38	16.01.2019	394,92	394,44	27.11.2018	394,07	0,84	geprüft / QS
2020	394,29	394,30	394,38	394,64	394,71	394,50	394,39	394,43	394,45	394,40	394,40	394,37	394,47	394,41	02.03.2020	394,83	394,44	30.11.2019	394,18	0,65	geprüft / QS
2021	394,35	394,33	394,42	394,69	394,49	394,38	394,42	394,44	394,62	394,51	394,37	394,30	394,44	394,44	10.02.2021	394,83	394,44	05.12.2020	394,26	0,57	geprüft / QS
2022	394,30	394,40	394,62	394,60	394,39	394,47	394,30	394,28	394,18	394,12	394,34	394,40	394,46	394,27	09.01.2022	394,80	394,37	18.08.2022	393,92	0,88	geprüft / QS
2023	394,36	394,45	394,56	394,49	394,47	394,50	394,56	394,38	394,36	394,33	394,34	394,23	394,47	394,37	16.01.2023	394,67	394,42	04.10.2023	394,16	0,51	geprüft / QS
2024	394,50	394,82	394,66	394,66	394,58	394,49	394,43	394,68	394,59	394,43	394,44	394,49	394,62	394,51	13.12.2023	394,94	394,56	08.11.2023	394,29	0,65	geprüft / QS
2025	394,36	394,45	394,57	394,62	394,49	394,40	394,35	394,34	394,23	394,23	394,29	394,37	394,48	394,30	16.02.2025	394,70	394,39	02.09.2025	394,16	0,54	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	394,04	394,23	394,36	394,35	394,46	394,45	394,36	394,35	394,32	394,19	394,14	394,06	394,32	394,24	28.03.1988	395,03	394,28	02.11.1985	393,45	1,58	-
1991/2000	394,20	394,27	394,32	394,32	394,36	394,41	394,34	394,29	394,34	394,22	394,11	394,10	394,31	394,23	23.05.1999	395,18	394,27	09.12.1997	393,60	1,58	geprüft / QS
2001/2010	394,29	394,40	394,51	394,54	394,66	394,63	394,56	394,46	394,33	394,29	394,23	394,21	394,50	394,35	23.03.2001	395,04	394,43	25.09.2003	393,57	1,47	geprüft / QS
2011/2020	394,24	394,38	394,56	394,52	394,46	394,39	394,39	394,40	394,34	394,28	394,24	394,25	394,43	394,31	04.06.2013	395,04	394,37	25.05.2011	393,63	1,42	geprüft / QS
2021/2025	394,37	394,49	394,56	394,61	394,48	394,45	394,41	394,42	394,39	394,32	394,36	394,36	394,49	394,38	13.12.2023	394,94	394,44	18.08.2022	393,92	1,02	geprüft / QS
1986/2025	394,24	394,35	394,46	394,47	394,49	394,47	394,42	394,38	394,34	394,26	394,21	394,19	394,41	394,30	23.05.1999	395,18	394,36	02.11.1985	393,45	1,73	-

Name im LGD: Niederschönenfeld 109B
Messstellen-Nr. im LGD: 8261
Objektkennzahl: 1131 7231 00024
Abflussjahr: 1986 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten